2018年度

下條村一般廃棄物(不燃物)最終処分場排水処理施設		採水月 / 基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査項目														
1	アルキル水銀化合物	検出されない		不検出										
2	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005 mg/l 以下		< 0.0005										
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/l 以下		< 0.0003										
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/l 以下		< 0.005										
5	有機燐化合物	1 mg/l 以下		< 0.01										
6	六価クロム化合物	0.5 mg/l 以下		< 0.01										
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/l 以下		< 0.001										
8	シアン化合物	1 mg/l 以下		< 0.1										
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/l 以下		< 0.0005										
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/l 以下		< 0.001										
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/l 以下		< 0.0005										
12	ジクロロメタン	0.2 mg/l 以下		< 0.002										
13	四塩化炭素	0.02 mg/l 以下		< 0.0002										
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/l 以下		< 0.0004										
15	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/l 以下		< 0.002										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/l 以下		< 0.004										
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/l 以下		< 0.0005										
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/l 以下		< 0.0005										
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/l 以下		< 0.0005										
20	チウラム	0.06 mg/l 以下		< 0.0006										
21	シマジン	0.03 mg/l 以下		< 0.0003										
22	チオベンカルブ	0.2 mg/l 以下		< 0.002										
23	ベンゼン	0.1 mg/l 以下		< 0.001										
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/l 以下		< 0.002										
25	1,4-ジオキサン	0.5 mg/l 以下		< 0.005										
26	ほう素及びその化合物	50 mg/l 以下		0.06										
27	ふっ素及びその化合物	15 mg/l 以下		< 0.1										
28	アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/l 以下		8.3										
29	水素イオン濃度(水素指数)	5.8 ～ 8.6	6.3	6.3	6.2									
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	60 mg/l 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
31	化学的酸素要求量(COD)	90 mg/l 以下	0.8	1.2	1.4									
32	浮遊物質量(SS)	60 mg/l 以下	< 1	< 1	< 1									
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/l 以下		< 0.5										
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/l 以下		< 0.5										
35	フェノール類含有量	5 mg/l 以下		< 0.05										
36	銅含有量	3 mg/l 以下		< 0.01										
37	亜鉛含有量	2 mg/l 以下		0.06										
38	溶解性鉄含有量	10 mg/l 以下		0.03										
39	溶解性マンガン含有量	10 mg/l 以下		0.05										
40	クロム含有量	2 mg/l 以下		< 0.01										
41	大腸菌群数	3,000 個 以下		1										
42	窒素含有量	120 mg/l 以下	9.3	9.3	9.8									
43	燐含有量	16 mg/l 以下		< 0.005										
44	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/l 以下		0.0082										