

採水場所:阿智村伍和 検査項目	採水月 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		1	一般細菌	100 コ/㎖以下	7	6	94	120	480	220	120	260	120
2	大腸菌	不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001							
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下				<0.001							
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				<0.001							
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.1							
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08							
12	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.01							
13	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002							
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005							
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				<0.002							
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.001							
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001							
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				<0.001							
19	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001							
20	塩素酸	0.6 mg/l以下											
21	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下											
22	クロロホルム	0.06 mg/l以下											
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下											
24	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下											
25	臭素酸	0.01 mg/l以下											
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下											
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下											
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下											
29	ブロモホルム	0.09 mg/l以下											
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下											
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.01							
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.031							
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				<0.01							
34	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.001							
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				2.5							
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				<0.001							
37	塩化物イオン	200 mg/l以下	2.0	2.1	2.0	1.5	1.4	1.5	1.6	1.8	4.7	3.0	2.8
38	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l以下				9.7							
39	蒸発残留物	500 mg/l以下				<50							
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02							
41	ジオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001							
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001							
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002							
44	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005							
45	有機物等(TOC)	5 mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.7
46	pH値	5.8-8.6	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	2	2	2	3	2	2	2	4	2	1	3
50	濁度	2度以下	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	1.4