2016年度

採水場所：吉岡城址公園		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	検査項目													
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.00 mg/l 以下				＜0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下				＜0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下				＜0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00 mg/l 以下				＜0.1								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下				0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下				＜0.01								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下				＜0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下				＜0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下				＜0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下				＜0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下	＜0.05			0.12			0.14			＜0.05		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.013			0.020			0.017			0.0058		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.010			＜0.003			＜0.003			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.013			0.021			0.018			0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.011			0.013			0.013			0.006		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	＜0.001			0.0012			0.0012			＜0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下				＜0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下				0.023								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下				＜0.01								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下				0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下				3.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下				＜0.001								
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	3.9	3.3	3.4	5.2	3.9	4.2	3.6	3.1	4.0	3.3	6.3	8.3
39	カルシウム．マグネシウム等	300 mg/l 以下				11								
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下				＜50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下				＜0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下				＜0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下				＜0.0005								
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下	0.4	0.4	＜0.3	0.4	0.3	＜0.3	0.4	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.5
47	pH値	5.8 － 8.6	7.1	7.2	7.4	7.2	7.4	6.9	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度 以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2 度 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1