2018年度

採水場所：阿智村伍和水源		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	検査項目													
1	一般細菌		3	28	36									
2	大腸菌		検出	検出	検出									
3	カドミウム及びその化合物													
4	水銀及びその化合物													
5	セレン及びその化合物													
6	鉛及びその化合物													
7	ヒ素及びその化合物													
8	六価クロム化合物													
9	亜硝酸態窒素													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													
12	フッ素及びその化合物													
13	ほう素及びその化合物													
14	四塩化炭素													
15	1,4-ジオキサン													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン													
17	ジクロロメタン													
18	テトラクロロエチレン													
19	トリクロロエチレン													
20	ベンゼン													
21	塩素酸													
22	クロロ酢酸													
23	クロロホルム													
24	ジクロロ酢酸													
25	ジブロモクロロメタン													
26	臭素酸													
27	総トリハロメタン													
28	トリクロロ酢酸													
29	ブロモジクロロメタン													
30	ブロモホルム													
31	ホルムアルデヒド													
32	亜鉛及びその化合物													
33	アルミニウム及びその化合物													
34	鉄及びその化合物													
35	銅及びその化合物													
36	ナトリウム及びその化合物													
37	マンガン及びその化合物													
38	塩化物イオン		3.2	2.2	2.1									
39	カルシウム，マグネシウム等													
40	蒸発残留物													
41	陰イオン界面活性剤													
42	ジェオスミン													
43	2-メチルイソボルネオール													
44	非イオン界面活性剤													
45	フェノール類													
46	有機物等（TOC）		0.6	0.9	0.6									
47	pH値		7.2	7.2	7.4									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度		2	6	4									
51	濁度		0.1	1.8	0.7									
52	クリプトスポリジウム													
53	ジアルジア													
54	大腸菌（E.Coli）			検出										
55	嫌気性芽胞菌			0										
56	テルブカルブ（失効農薬）			不検出										