

2018年度

採水場所：阿智村恩田川		採水月 目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査項目														
1	トリクロロホン	0.005 mg/l以下			不検出		不検出							
2	シマジン	0.003 mg/l以下			不検出		不検出							
3	プロピザミド	0.05 mg/l以下			不検出		不検出							
4	ダイアジノン	0.005 mg/l以下			不検出		不検出							
5	クロロタロニル	0.05 mg/l以下			不検出		不検出							
6	トリクロホスメチル	0.2 mg/l以下			不検出		不検出							
7	フェニトロチオン	0.003 mg/l以下			不検出		不検出							
8	クロルピリホス	0.003 mg/l以下			不検出		不検出							
9	ベンディメタリン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出							
10	キャブタン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出							
11	イソフェンホス	0.001 mg/l以下			不検出		不検出							
12	ブタミホス	0.02 mg/l以下			不検出		不検出							
13	ナプロバミド	0.03 mg/l以下			不検出		不検出							
14	フルトラニル	0.2 mg/l以下			不検出		不検出							
15	イソプロチオラン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出							
16	イソキサチオン	0.008 mg/l以下			不検出		不検出							
17	イブロジオン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出							
18	ベンスリド	0.1 mg/l以下			不検出		不検出							
19	オキシシ銅	0.03 mg/l以下			不検出		不検出							
20	チウラム	0.02 mg/l以下			不検出		不検出							
21	アシュラム	0.2 mg/l以下			不検出		不検出							
22	ピリダフェンチオン	0.002 mg/l以下			不検出		不検出							
23	エクロメゾール	0.004 mg/l以下			不検出		不検出							
24	クロロネブ	0.05 mg/l以下			不検出		不検出							
25	メプロニル	0.1 mg/l以下			不検出		不検出							
26	ベスロジン	0.01 mg/l以下			不検出		不検出							
27	メコプロップ	0.05 mg/l以下			不検出		不検出							
28	メチルダイムロン	0.03 mg/l以下			不検出		不検出							
29	ペンシクロン	0.1 mg/l以下			不検出		不検出							
30	アセフェート	0.006 mg/l以下			不検出		不検出							
31	メタラキシル	0.06 mg/l以下			不検出		不検出							
32	トリクロピル	0.006 mg/l以下			不検出		不検出							
33	ピリブチカルブ	0.02 mg/l以下			不検出		不検出							
34	ジチオピル	0.009 mg/l以下			不検出		不検出							
35	テルブカルブ(失効農薬)	0.02 mg/l以下			不検出		不検出							