2018年度

採水場所：阿智村伍和水源		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	検査項目													
1	一般細菌		3	28	36	320	96							
2	大腸菌		検出	検出	検出	検出	検出							
3	カドミウム及びその化合物					＜0.0003								
4	水銀及びその化合物					＜0.00005								
5	セレン及びその化合物					＜0.001								
6	鉛及びその化合物					＜0.001								
7	ヒ素及びその化合物					＜0.001								
8	六価クロム化合物					＜0.001								
9	亜硝酸態窒素					＜0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					＜0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.2								
12	フッ素及びその化合物					＜0.05								
13	ほう素及びその化合物					＜0.01								
14	四塩化炭素					＜0.0002								
15	1,4-ジオキサン					＜0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン					＜0.002								
17	ジクロロメタン					＜0.001								
18	テトラクロロエチレン					＜0.001								
19	トリクロロエチレン					＜0.001								
20	ベンゼン					＜0.001								
21	塩素酸													
22	クロロ酢酸													
23	クロロホルム													
24	ジクロロ酢酸													
25	ジブロモクロロメタン													
26	臭素酸													
27	総トリハロメタン													
28	トリクロロ酢酸													
29	ブロモジクロロメタン													
30	ブロモホルム													
31	ホルムアルデヒド													
32	亜鉛及びその化合物					＜0.01								
33	アルミニウム及びその化合物					0.070								
34	鉄及びその化合物					0.069								
35	銅及びその化合物					＜0.001								
36	ナトリウム及びその化合物					2.4								
37	マンガン及びその化合物					0.004								
38	塩化物イオン		3.2	2.2	2.1	1.4	2.0							
39	カルシウム，マグネシウム等					7.6								
40	蒸発残留物					＜50								
41	陰イオン界面活性剤					＜0.02								
42	ジェオスミン					＜0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール					＜0.000001								
44	非イオン界面活性剤					＜0.005								
45	フェノール類					＜0.0005								
46	有機物等（TOC）		0.6	0.9	0.6	0.7	0.6							
47	pH値		7.2	7.2	7.4	7.3	7.4							
48	味													
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度		2	6	4	4	3							
51	濁度		0.1	1.8	0.7	1.0	0.6							
52	クリプトスポリジウム					＜1								
53	ジアルジア					＜1								
54	大腸菌（E.Coli）			検出		検出								
55	嫌気性芽胞菌			0		0								
56	テルブカルブ（失効農薬）			不検出										