2013年度

採水場所：コスモスの湯		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査項目														
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	10	49	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下												
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.00 mg/l 以下												
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下												
12	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下												
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下												
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下												
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下												
20	塩素酸	0.6 mg/l 以下	< 0.05			0.12			0.07			< 0.05		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
22	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.0083			0.021			0.0074			0.0036		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下	0.009			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
25	臭素酸	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.008			0.021			0.007			< 0.004		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
29	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下				0.019								
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下												
34	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下												
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下												
37	塩化物イオン	200 mg/l 以下	4.6	3.9	4.1	3.8	4.1	3.1	2.5	3.2	2.7	3.8	5.0	6.5
38	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l 以下												
39	蒸発残留物	500 mg/l 以下												
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下												
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下												
44	フェノール類	0.005 mg/l 以下												
45	有機物等(TOC)	5 mg/l 以下	< 0.3	0.4	< 0.3	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.7	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
46	pH値	5.8 - 8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5 度 以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1