2020年度

下條村一般廃棄物(不燃物)最終処分場 排水処理施設 検査項目		基準 ＼ 採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	アルキル水銀化合物	検出されない		不検出										
2	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005 mg/l 以下		＜0.0005										
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/l 以下		＜0.0003										
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/l 以下		＜0.005										
5	有機燐化合物	1 mg/l 以下		＜0.01										
6	六価クロム化合物	0.5 mg/l 以下		＜0.01										
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/l 以下		＜0.001										
8	シアン化合物	1 mg/l 以下		＜0.1										
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/l 以下		＜0.0005										
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/l 以下		＜0.001										
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/l 以下		＜0.0005										
12	ジクロロメタン	0.2 mg/l 以下		＜0.002										
13	四塩化炭素	0.02 mg/l 以下		＜0.0002										
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/l 以下		＜0.0004										
15	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/l 以下		＜0.002										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/l 以下		＜0.004										
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/l 以下		＜0.0005										
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/l 以下		＜0.0005										
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/l 以下		＜0.0005										
20	チウラム	0.06 mg/l 以下		＜0.0006										
21	シマジン	0.03 mg/l 以下		＜0.0003										
22	チオベンカルブ	0.2 mg/l 以下		＜0.002										
23	ベンゼン	0.1 mg/l 以下		＜0.001										
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/l 以下		＜0.002										
25	1,4-ジオキサン	0.5 mg/l 以下		＜0.005										
26	ほう素及びその化合物	50 mg/l 以下		0.04										
27	ふっ素及びその化合物	15 mg/l 以下		＜0.1										
28	アンモニア性窒素(NH4-N)			＜0.05										
29	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素			7.1										
30	アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/l 以下		7.1										
31	水素イオン濃度(pH)	5.8 ～ 8.6		7.4	6.7	6.1	6.2	6.2	6.5					
32	生物化学的酸素要求量(BOD)	60 mg/l 以下		0.9	1.4	0.7	＜0.5	0.9	＜0.5					
33	化学的酸素要求量(COD)	90 mg/l 以下		3.3	1.2	1.6	1.4	0.7	1.3					
34	浮遊物質量(SS)	60 mg/l 以下		＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/l 以下		＜0.5										
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/l 以下		＜0.5										
37	フェノール類含有量	5 mg/l 以下		＜0.05										
38	銅含有量	3 mg/l 以下		＜0.01										
39	亜鉛含有量	2 mg/l 以下		0.04										
40	溶解性鉄含有量	10 mg/l 以下		0.01										
41	溶解性マンガン含有量	10 mg/l 以下		0.03										
42	クロム含有量	2 mg/l 以下		＜0.01										
43	大腸菌群数	3,000 個 以下		0										
44	窒素含有量	120 mg/l 以下		7.2	8.1	9.7	9.0	7.8	7.7					
45	燐含有量	16 mg/l 以下		0.008										
46	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/l 以下		0.0036										