2012年度

	採水場所:親田分団 検　査　項　目	採水月 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一　般　細　菌	100 コ／ml 以 下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	大　腸　菌	不　検　出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0．01　mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0．0005　mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0．01　mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0．01　mg/l以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0．01　mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0．05　mg/l以下				<0.001								
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0．01　mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg／l　以 下				0.1								
11	フッ素及びその化合物	0．8　mg/l以下				0.05								
12	ほう素及びその化合物	1．0　mg/l以下				<0.01								
13	四 塩 化 炭 素	0．002　mg/l以下				<0.0002								
14	1,4ージオキサン	0．05　mg/l以下				<0.005								
15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0．04　mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
16	ジクロロメタン	0．02　mg/l以下				<0.001								
17	テトラクロロエチレン	0．01　mg/l以下				<0.001								
18	トリクロロエチレン	0．03　mg/l以下				<0.001								
19	ベ ン ゼ ン	0．01　mg/l以下				<0.001								
20	塩素酸	0．6　mg/l以下	<0.05			0.13			0.13			<0.05		
21	クロロ酢酸	0．02　mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
22	ク ロ ロ ホ ル ム	0．06　mg/l以下	0.0082			0.020			0.0086			0.0041		
23	ジクロロ酢酸	0．04　mg/l以下	0.007			0.007			0.004			<0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0．1　mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
25	臭 素 酸	0．01　mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	総トリハロメタン	0．1　mg/l以下	0.008			0.022			0.010			0.004		
27	トリクロロ酢酸	0．2　mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
28	ブロモジクロロメタン	0．03　mg/l以下	<0.001			0.0013			0.0011			<0.001		
29	ブ ロ モ ホ ル ム	0．09　mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ホルムアルデヒド	0．08　mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
31	亜鉛及びその化合物	1．0　mg/l以下				<0.01								
32	アルミニウム及びその化合物	0．2　mg/l以下				0.081								
33	鉄及びその化合物	0．3　mg/l以下				<0.01								
34	銅及びその化合物	1．0　mg/l以下				0.002								
35	ナトリウム及びその化合物	200　mg/l以下				3.1								
36	マンガン及びその化合物	0．05　mg/l以下				<0.001								
37	塩化物イオン	200　mg／l　以 下	4.6	3.5	3.3	4.0	3.4	3.5	3.1	3.0	3.6	5.6	14	
38	カルシウム. マグネシウム等	300　mg/l以下				9.3								
39	蒸 発 残 留 物	500　mg/l以下				<50								
40	陰イオン界面活性剤	0．2　mg/l以下				<0.02								
41	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001　mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
42	2ーメチルイソボルネオール	0.00001　mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
43	非ｲｵﾝ界面活性剤	0．02　mg/l以下				<0.002								
44	フ ェ ノ ー ル 類	0．005　mg/l以下				<0.0005								
45	有機物等(TOC)	5　mg／l　以 下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
46	ｐ Ｈ 値	5．8ー8．6	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色　度	5　度　以 下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
50	濁　度	2　度　以 下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	