2012年度

採水場所:下條村保育所 検査項目		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下												
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／l 以下												
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下												
12	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下												
13	四塩化炭素	0.002 mg/l以下												
14	1,4ージオキサン	0.05 mg/l以下												
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下												
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下												
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下												
18	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下												
19	ベンゼン	0.01 mg/l以下												
20	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.05			0.11			0.11			<0.05		
21	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
22	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0048			0.017			0.0085			0.0033		
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	0.004			0.006			<0.004			<0.004		
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
25	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005			0.018			0.009			<0.004		
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001			0.0012			0.0010			<0.001		
29	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下												
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下												
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下												
34	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下												
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下												
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下												
37	塩化物イオン	200 mg／l 以下	3.2	3.5	3.6	3.6	3.2	3.5	3.1	3.0	7.0	4.4	7.7	
38	カルシウム. マグネシウム等	300 mg/l以下												
39	蒸発残留物	500 mg/l以下												
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下												
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下												
42	2ーメチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下												
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下												
44	フェノール類	0.005 mg/l以下												
45	有機物等(TOC)	5 mg／l 以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
46	pH値	5.8ー8.6	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
50	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	