

2015年度

採水場所: 阿智村恩田川		採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	トリクロロホン	0.005 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
2	シマジン	0.003 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
3	プロピザミド	0.05 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
4	ダイアジノン	0.005 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
5	クロロタロニル	0.05 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
6	トリクロホスメチル	0.2 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
7	フェントロチオン	0.003 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
8	クロルピリホス	0.003 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
9	ベンディメタリン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
10	キャブタン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
11	イソフェンホス	0.001 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
12	ブタミホス	0.02 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
13	ナプロバミド	0.03 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
14	フルトラニル	0.2 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
15	イソプロチオラン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
16	イソキサチオン	0.008 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
17	イプロジオン	0.3 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
18	ベンスリド	0.1 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
19	オキシソ銅	0.03 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
20	チウラム	0.02 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
21	アシュラム	0.2 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
22	ピリダフェンチオン	0.002 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
23	エクロメゾール	0.004 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
24	クロロネブ	0.05 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
25	メプロニル	0.1 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
26	ベスロジン	0.01 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
27	メコプロップ	0.05 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
28	メチルダイムロン	0.03 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
29	ペンシクロン	0.1 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
30	アセフェート	0.006 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
31	メタラキシル	0.06 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
32	トリクロピル	0.006 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
33	ピリプチカルブ	0.02 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
34	ジチオピル	0.009 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				
35	テルブカルブ(失効農薬)	0.02 mg/l以下			不検出		不検出			不検出				